

# Systèmes sprinkleurs : Précautions hivernales contre le gel



L'hiver est là. Avec le début de la période de grand froid, un contrôle sur la vidange des points bas des installations sous air s'impose, afin d'éviter tout dommage ou casse de matériel et tout risque de dégât des eaux.

Pour cela, il est recommandé de procéder régulièrement à une purge de tous les points bas des réseaux sprinkleurs sous air. Celle-ci peut être programmée lors des visites hebdomadaires.

Si vos installations sont équipées de disposition de collecte des égouttures soumises au gel un contrôle doit être effectué régulièrement sur l'absence d'eau et s'assurer que ces dispositifs sont bien remplis d'antigel.

Concernant les installations équipées de dispositif avec double vannes sans liquide anti-gel, la purge doit être effectuée régulièrement.

### Mieux vaut prévenir que guérir !

N'oubliez pas que les plus gros dégâts apparaîtront au dégel. N'attendez donc pas pour vérifier et signaler tout risque de gel (porte ouverte en permanence, interruptions de chauffage prolongées en période de gel...).

Toutes ces précautions vous permettront d'affronter la saison hivernale en toute sérénité en ayant un système sprinkleurs parfaitement opérationnel.



Robinet normalement ouvert

Dispositif rempli d'antigel

Robinet normalement fermé

Et pour tout appoint d'antigel ou de glycérine, vous pouvez contacter notre service Pièces Détachées :

Tel. 05 34 55 81 38

Fax. 05 34 55 81 39

Email [cbommier@tycoint.com](mailto:cbommier@tycoint.com)

**CONTRÔLE  
ENTRETIEN  
MAINTENANCE  
VÉRIFICATION  
EVOLUTION**

Le service Tyco F&IS  
pour la pérennité de vos installations

**A votre écoute  
01 39 30 73 00**

(non surtaxé / prix d'un appel local depuis un poste fixe)

**[www.tycofis.fr](http://www.tycofis.fr)**